


BEDIENUNGSANLEITUNG

ELEKTRIKER PRÜFLAMPE Art. Nr.: 10004

Nennspannungsbereich: 100-500 V / 0-60 Hz

Max. Einschaltdauer: 2 min.

Backofenlampe E14 P22x48 235V 15W



- Eine einwandfreie Anzeige ist nur im Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C gewährleistet. Beim Prüfen den Spannungsprüfer nur an den Griffen anfassen und die Prüfelektrode nicht berühren.
- Der Spannungsprüfer darf nur in Anlagen mit obigem Nennspannungsbereich verwendet werden.
- Der Spannungsprüfer muss vor der Inbetriebnahme auf seine ordnungsgemäße Funktion überprüft werden. Sollte diese nicht mehr gegeben sein, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.
- Der Spannungsprüfer darf nicht von Unbefugten zerlegt werden.
- Ist nicht zur Verwendung bei Niederschlägen oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit zugelassen.
- Das Gerät trocken und sauber halten/aufbewahren.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.